



# Energieüberwachung S2

## Sanitäranlage

Gebäude Nr.:.....  
 Gebäudebezeichnung:.....  
 Versorgungsbereich:.....  
 Tag der Prüfung:.....

E2 Nr.	Sanitärinstallation	Mangel/ Vorschlag	Mehr- malig	Bemerkung
1	Zapfstelle nicht erforderlich , kalt / warm *, (stilllegen)			
2	Wasserentnahmestelle, Armaturen undicht, schwergängig *			
3	Selbsttätig schließende Armaturen erforderlich			
4	Mischeinrichtung, Thermostat-Batterie defekt, falsch eingestellt *			
5	Zu hoher Durchfluss (Dusche, Waschtisch) *			
6	Spülwassermenge zu groß (WC-, Urinal-Anlage, Spülkasten-Spartaste fehlt)			
7	Spülkasten, Druckspüler undicht, defekt *			
8	Automatische Urinalspülung durch benutzungsabhängige Spülung ersetzen			
9	Automatische Urinalspülung außerhalb der Nutzungszeiten nicht abgestellt			
10	Näherungsgesteuerte Urinalanlagen defekt			
11	Zeitgesteuerte Ventile fehlen, defekt *			
12	Zeitsteuerung; Zeitschaltuhr fehlt, defekt, falsch eingestellt *			
13	GLT-Einsatz prüfen			
14	Warmwasserauslauftemperatur zu hoch : Mischarmaturen für Waschwzwecke 40 °C, Duschen 42 °C, Küchen 55 °C			
Sonstiges:				

\* Nichtzutreffendes streichen